

# 潮州市湘桥区水务局

## 湘桥区水务局关于仙洲岛中心沟整治项目水土保持监督检查意见

城西街道办事处：

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》，规范生产建设活动，有效减少生产建设过程中的水土流失。根据《中华人民共和国行政许可法》及《广东省水利厅双随机抽查办法（试行）》等的规定和要求，2024年5月17日，我局采取现场查看、查阅资料和座谈交流的形式，对你街道的仙洲岛中心沟整治项目水土保持方案落实情况进行了现场检查，现将现场检查情况及有关工作意见反馈如下：

### 一、项目基本情况

潮州市湘桥区仙洲岛中心沟整治项目位于潮州市湘桥区仙洲岛中心沟，项目总占地面积约0.72hm<sup>2</sup>，全部为永久占地。项目主要对潮州市湘桥区仙洲岛中心沟进行整治，延现状沟渠线路，新建挡土墙加固沟渠两侧土体，并在两岸设置生态护坡加固两岸土体。工程于2024年3月开工，计划于2024年5月完工，目前正在实施挡土墙及护坡。湘桥区水务局以潮湘水许决字〔2024〕15号批复该项目水土保持方案。

### 二、存在主要问题

（一）未落实水土保持组织管理人员，未明确各参建单位水土保持工作职责。

（二）项目现场存在的裸露地表及临时堆土，未采取彩条布覆盖苫盖等有效防护措施，存在水土流失隐患。

（三）未缴纳水土保持补偿费。

### 三、整改意见和要求

（一）请你单位高度重视，加强水土保持组织管理，依法落实水土流失防治主体责任，明确各参建单位的水土流失防治责任义务，严格执行水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保各项水土流失防治责任落实到位。

（二）尽快完善彩条布覆盖苫盖等水土保持措施。

（三）尽快缴纳水土保持补偿费。

请针对以上意见和要求进行整改，整改落实情况于2024年6月30日前书面回复我局。

对不限期完成整改或者未及时报送整改情况的项目，我局将纳入水土保持“两单”依法依规予以惩戒。

潮州市湘桥区水务局

2024年5月24日

（联系人：陈仰坤 联系电话：2200038）